

技术参数

序号	货物名称	单位	数量	技术参数要求
1	初效过滤器	个	5	1. 尺寸：493*392*46；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
2	初效过滤器	个	6	1. 尺寸：493*493*46；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
3	初效过滤器	个	2	1. 尺寸：595*392*46；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
4	初效过滤器	个	8	1. 尺寸：595*493*46；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
5	初效过滤器	个	2	1. 尺寸：493*366*46；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
6	中效过滤器	个	5	1. 尺寸：493*392*350；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
7	中效过滤器	个	6	1. 尺寸：493*493*350；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
8	中效过滤器	个	2	1. 尺寸：595*392*350；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
9	中效过滤器	个	8	1. 尺寸：595*493*350；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
10	中效过滤器	个	2	1. 尺寸：493*366*350；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
11	高效过滤器	台	14	1. 尺寸：320*320*220；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
12	高效过滤器	台	14	1. 尺寸：484*484*220；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
13	高效过滤器	台	24	1. 尺寸：780*380*69；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
14	高效过滤器	台	8	1. 尺寸：780*710*69；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
15	亚高效过滤器	台	2	1. 尺寸：610*305*292；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
16	亚高效过滤器	台	2	1. 尺寸：305*305*292；2. 适用于手术室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
17	初效过滤器	个	2	1. 尺寸：595*493*46；2. 适用于PCR实验室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
18	中效过滤器	个	2	1. 尺寸：595*493*350；2. 适用于PCR实验室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
19	高效过滤器	台	3	1. 尺寸：484*484*220；2. 适用于PCR实验室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
20	高效过滤器	台	4	1. 尺寸：320*320*220；2. 适用于PCR实验室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。

21	初效过滤器	个	2	1. 尺寸：1120*575*40；2. 适用于微生物实验室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
22	高效过滤器	台	4	1. 尺寸：484*484*220；2. 适用于微生物实验室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。
23	高效过滤器	台	11	1. 尺寸：320*320*220；2. 适用于微生物实验室；3. 供货单位负责更换并于签订合同后7日内完成；4. 除不可抗拒、特殊天气等因素影响外，产品质保至少1年；5. 尺寸方面可前期现场踏勘、测量。