

# 货 物 清 单

| 中心供氧站系统 |           |                                                         |        |     |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|-----|
| 序号      | 品名        | 项目特征描述                                                  | 单位     | 数量  |
| 一       | 制氧机战      |                                                         |        |     |
| 1       | 医用分子筛制氧系统 | J0-24E-01TM0/产氧量3m³/h                                   | 台      | 1   |
| 2       | 氧气罐       | 1、材质为优质碳钢； 容积1.0 m³；设计压力：0.8Mpa；<br>2、符合国家压力容器安全技术监察规程。 | 台      | 1   |
| 1       | 氧气汇流排     | Q4S150/-1                                               | 1+1瓶组套 | 1   |
| 2       | 自动切换控制柜   | 带声光报警                                                   | 台      | 1   |
| 3       | 气瓶导管几配件   |                                                         | 根      | 4   |
| 4       | 汇流排固定支架   |                                                         | 套      | 2   |
| 中心供氧系统  |           |                                                         |        |     |
| 号 序     | 品名        | 项目特征描述                                                  | 单位     | 数量  |
| 6       | 静电喷塑铝合金底座 | 200*55*1.2                                              | 米      | 168 |
| 7       | 静电喷塑铝合金面板 | 200*55*1.2                                              | 米      | 168 |
| 8       | 静电喷塑铝合金边槽 | 200*55*1.2                                              | 米      | 336 |
| 9       | 设备带封头     |                                                         | 个      | 82  |
| 10      | 国标氧气终端    | YQJV                                                    | 个      | 82  |
| 11      | 护套圈       |                                                         | 个      | 80  |
| 12      | 防尘帽       |                                                         | 个      | 80  |
| 13      | 脱脂紫铜管     | Φ8×1                                                    | 米      | 500 |
| 14      | 脱脂紫铜管     | Φ12×1                                                   | 米      | 70  |
| 16      | 房间维修阀     | SJI-4                                                   | 只      | 41  |
| 17      | 楼层阀       | Φ12                                                     | 个      | 2   |
| 18      | 氧气报警箱     | 单气                                                      | 台      | 2   |
| 19      | 二级稳压箱     | 双回路                                                     | 套      | 2   |
| 20      | 铝合金扣槽     |                                                         | 米      | 100 |
| 21      | 紫铜管脱脂     |                                                         | 米      | 570 |

|         |         |                       |     |     |
|---------|---------|-----------------------|-----|-----|
| 22      | 辅件      |                       | 项   | 1   |
| 配电、呼叫系统 |         |                       |     |     |
| 号 序     | 品 名     | 项目特征描述                | 单 位 | 数 量 |
| 1       | 床头灯     | T—5                   | 个   | 82  |
| 2       | 床头插座    | 10A250~               | 套   | 82  |
| 3       | 床头开关    | 10A250~               | 套   | 82  |
| 4       | 灯罩      |                       | 个   | 82  |
| 5       | 电源线     | BV2. 5mm <sup>2</sup> | 米   | 600 |
| 6       | 呼叫主机    | AX-968                | 台   | 2   |
| 7       | 显示屏     | AX-816                | 台   | 2   |
| 8       | 分机      | FM18                  | 个   | 82  |
| 9       | 卫生间紧急呼叫 | J-09                  | 个   | 41  |
| 10      | 分机线     | 2*1. 5                | 米   | 600 |