

附件:

肺科医院车库保温卷帘门参考参数表

| 序号 | 名称 | 参考参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|---------|--|----|----|----|
| 1 | 保温卷帘门 | <ol style="list-style-type: none">1. 尺寸: 宽7m*高2.7m(两樘门), 颜色定制;2. 雷达感应装置, 出入双感应, 可靠稳定; 位置合理。3. 软帘门采用1.0mm高强度纤维布、铝合金轨道、软帘门开闭速度可调;4. 保温性: $K \leq 0.5W(m \cdot K)$, 国标级;5. 气密性: $\leq 0.62M^3 / (m^2 \cdot H)$, 国标级;6. 配置两台0.75KW专用电机, 快速门高频启停电机, 体积小易安装、噪音小;7. 安全配置: 红外对射/安全光幕, 反应灵敏, 底部安全气囊, 紧急开启, 停电时随时打开电机刹车, 借助平衡系统将门体托起。8. 附带安全设施: 凸面镜、反光贴、减速带、反光导向标识。 | 1 | 套 | |
| 2 | 保温卷帘门 | <ol style="list-style-type: none">1. 尺寸宽6m*高2.8m(单樘门), 双向感应, 颜色定制;2. 雷达感应装置, 出入双感应, 可靠稳定; 位置合理。3. 软帘门采用1.0mm高强度纤维布、铝合金轨道、软帘门开闭速度可调;4. 保温性: $K \leq 0.5W(m \cdot K)$, 国标级;5. 气密性: $\leq 0.62M^3 / (m^2 \cdot H)$, 国标级;6. 配置一台0.75KW专用电机, 快速门高频启停电机, 体积小易安装、噪音小;7. 安全配置: 红外对射/安全光幕, 反应灵敏, 底部安全气囊, 紧急开启, 停电时随时打开电机刹车, 借助平衡系统将门体托起。8. 附带安全设施标识: 凸面镜、反光贴、减速带、反光导向标识。 | 1 | 套 | |
| 3 | 车库限高标识牌 | <ol style="list-style-type: none">1. 尺寸: 650*60*10cm;2. 材质: 铝板弯曲成型、烤漆、切割镂空、亚克力面板;3. 箱体: 单面灯箱, 内设LED灯, 无重影;4. 匹配医院已有标识标牌样式颜色, 按院方要求制作。 | 1 | 个 | |