

甘肃庆阳北 750 千伏输变电工程消防器材采购项目

采 购 人：甘肃送变电工程有限公司

采购代理机构：甘肃省通信产业服务有限公司

2024 年 5 月

第一部分

甘肃庆阳北 750 千伏输变电工程消防器材采购项目

竞价公告

甘肃庆阳北 750 千伏输变电工程消防器材采购项目已具备采购条件，采购人为甘肃送变电工程有限公司 2024 年第三次物资竞争性谈判授权采购(消防物资框架)入围的单位进行邀请竞价，相关事宜公告如下：

一、采购编号：TXZB-JK2024-C1-EC228

二、采购内容：

详见附件 1：采购需求表。

三、资格要求：

详见附件 2：响应承诺书。

四、最高限价：

最高限价：1.0188 万元。

五、公告发布媒介及注册须知：

1. 本项目公告在下列媒体发布：

甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台

<https://ygjy.ggzyjy.gansu.gov.cn:3085/f/index>

2. 凡是拟参与本项目采购活动的应答人，需先在甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台（<https://ygjy.ggzyjy.gansu.gov.cn:3085/f/index>）注册后，方可应答。注册成功后，应答人每次参加项目应答前须重新登录系统，进行项目应答登记。

六、评标办法：

最低价中标法。

七、上传资质证明文件截止时间及竞价截止时间：

1. 登录甘肃省公共资源交易中心网阳光招标采购平台自行报价。

2. 上传资质证明文件时间：2024 年 5 月 6 日 18 时 30 分至 2024 年 5 月 9 日 12 时 00 分。

3. 竞价截止时间：2024 年 5 月 9 日 12 时 00 分。

八、采购项目联系人姓名、电话及地址：

采购人：甘肃送变电工程有限公司

地址：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 41 号

招标代理机构：甘肃省通信产业服务有限公司

地址：兰州市城关区平凉路 366 号

联系人：杨工

联系电话：17797568755

邮箱：1472510012@qq.com

2024 年 5 月 6 日

附件 1：采购需求表

一阶段				二阶段											
分标编号	分标名称	分包编号	分包名称	工程名称	物资名称	物料描述	计量单位	数量	含税最高单价 (万元)	含税最高总价 (万元)	交货时间	交货周期	交货地点	付款方式	备注
2724W03WZKJ	物资 框架	WZKJ-01	消防物资 框架	甘肃庆阳 北 750 千伏 输变电工程	消防砂箱	1m ³	个	6	0.05	0.3	2024 年 5 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日	42 天	甘肃庆阳 市	0:09:01	
					消防柜	1800*1200	面	3	0.176	0.528					
					消防锹	/	个	12	0.0056	0.0672					
					消防桶	/	个	12	0.004	0.048					
					消防钩	/	个	12	0.0035	0.042					
					消防斧	/	个	12	0.0028	0.0336					

附件 2：响应承诺书

响 应 承 诺 书

应答人：

采购编号：

项目名称：

承诺内容

1. 资格承诺：

我公司承诺在甘肃送变电工程有限公司 2024 年第三次物资竞争性谈判授权采购(消防物资框架)投标中所提供的资质，本项目竞价期内均有效。

2. 技术承诺：

(如满足技术需求，此内容填写，完全响应技术要求，如不满足，需逐条列出偏离情况)

法定授权委托人：

(公 章)

日 期：

第二部分 技术规范书

甘肃庆阳北 750 千伏输变电工程消防器材采购项目 技术规范书

2024 年 5 月

一、项目内容

甘肃庆阳北 750kV 变电站站址位于甘肃省庆阳市环县曲子镇北侧约 2.5km 处的双城村华旗组，国道 G211 线 301km 里程碑西侧，站址北距环县县城直线距离 35km，南距庆阳市直线距离 68km，交通十分便利。

庆阳北 750 千伏输变电，主变远期规模 3×2100MVA，主变本期规模 3×2100MVA。出线规模，750kV 出线：远期 9 回，分别至陇东换流站 3 回、夏州 2 回、向西北方向备用 2 回、向东南方向备用 2 回；本期建设 3 个出线间隔，至陇东换流站 3 回。330kV 出线：远期 19 回；本期 6 回。

二、技术要求

1. 执行标准：符合 GB 4351-2005《手提式灭火器》、《公共场所消防安全设施标准》。

2. 特别要求和说明：

(1) 提供第三方 2024 年 3 月以后的有效检验报告。

(2) 要有品牌，禁止使用三无产品。

(3) 供货提供合格证和出厂检验报告。

(4) 按照采购方要求及时提供产品。

(5) 质保期 12 个月。

(6) 本次采购消防物资材料必须为正规生产制造厂家生产、质量完好产品。本次采购材料相关技术性能参数必须符合国家标准。所提供的产品必须为标示生产商原厂生产、工厂全新包装。否则采购方可拒收、拒验。

三、规格型号

1. 采购清单

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	消防砂箱	1m ³	个	6	
2	消防柜	1800*1200	面	3	
3	消防锹	/	个	12	
4	消防桶	/	个	12	
5	消防钩	/	个	12	
6	消防斧	/	个	12	

四、采购特殊要求

乙方要及时的向甲方提供准确、完整齐全的质量证明资料。

随车提供给甲方的资料：

(1) 消防认证文件

(2) 消防器材质量证明文件

(3) 供货商资质文件

(4) 所有消防器材必须有消防认证二维码，二维码流向信息必须为相应工程

(5) 以上文件必须盖中标单位红章。质量证明文件、产品合格证应清晰，且相互对应。若不是原件，请注明原件存放处

本次购置材料交货方式均为车板交货，由供货方运输至指定位置。

材料送达现场后，验收由工程项目部接货人员组织。确定数量符合合同数量后由项目部人员在监理人员见证下对所供材料进行抽检，抽检不合格的应答方进行退货处理。

消防砂箱、消防桶、消防铲等均应为大红色，砂箱的上部应有白色的“微型消防站”字样，箱门正中应有白色的“火警119”字样，箱体侧面应标注使用说明，具体样式见下图。





五、履约地址

甘肃省环县曲子镇双城村庆阳北 750 千伏输变电工程

六、履约期限

2024 年 5 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日