

2024 年甘肃送电工程有限公司变电工程事业部庆阳
±800 千伏换流站工程电气安装 A 包项目部消防器材
二次匹配采购

二阶段采购文件

采购编号:TXZB-JK2024-C1-EC487

采购单位（盖章）：甘肃送变电工程有限公司

采购代理机构（盖章）：甘肃省通信产业服务有限公司

2024 年 09 月

第一部分 采购公告

2024年甘肃送电工程有限公司变电工程事业部庆阳±800千伏换流站工程电气安装A包项目部消防器材二次匹配采购项目已具备采购条件，采购人为甘肃送电工程有限公司。现对已在甘肃送电工程有限公司2024年第三次竞争性谈判授权采购(消防物资框架)(项目编号2724W03WZKJ)入围的单位进行邀请采购，相关事宜公告如下：

一、采购编号：TXZB-JK2024-C1-EC487

二、采购内容：

详见附件1：采购需求表。

三、资格要求：

- 1.提供合法有效的营业执照；
- 2.提供响应承诺书（详见附件2）。

四、最高限价：

最高限价：3.28万元。

五、公告发布媒介及注册须知：

1.本项目公告在下列媒体发布：

甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台

<https://ygjy.ggzyjy.gansu.gov.cn:3085/f/index>

2.凡是拟参与本项目采购活动的应答人，需先在甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台（<https://ygjy.ggzyjy.gansu.gov.cn:3085/f/index>）注册后，方可报名参与本项目应答。

六、评标办法：

最低价中标法。

七、上传资质证明文件截止时间及竞价截止时间：

1.登录甘肃省公共资源交易中心网站限额以下工程阳光招标采购平台（甘肃省）自行报价。

2. 上传资质证明文件时间：2024 年 9 月 13 日 17 时 00 分至 2024 年 9 月 19 日 11 时 00 分。

3. 应答截止时间：2024 年 9 月 19 日 11 时 00 分。

八、采购项目联系人姓名、电话及地址：

采购人：甘肃送变电工程有限公司

地址：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 41 号

采购代理机构：甘肃省通信产业服务有限公司

地址：兰州市城关区平凉路 366 号

联系人：陈沛东

联系电话：19913909997

邮箱：422395830@qq.com

2024 年 9 月 13 日

附件 1：采购需求表

分标编号	分标名称	分包编号	分包名称	匹配项目名称	物资名称	规格型号	匹配数量	计量单位	匹配单价金额(万元)	含税最高总价(万元)	交货时间	交货周期	交货地点	付款方式	备注
2724W03WZKJ	框架物资	WZKJ-01	消防物资框架	庆阳±800 千伏换流站工程电气安装 A 包	灭火器	ABC 干粉灭火器 8kg	160	套	0.016	2.56	2024.09.19	10 天	甘肃庆阳	0:09:01	
					灭火器箱	8×2	80	套	0.009	0.72	2024.09.19	10 天	甘肃庆阳	0:09:01	

附件 2：响应承诺书

响 应 承 诺 书

应答人：

采购编号：

项目名称：

承诺内容

1. 资格承诺：

我公司承诺在甘肃送变电工程有限公司 2024 年第三次资竞争性谈判授权采购(消防物资框架)中所提供的资质，本项目竞价期内均有效。

2. 技术承诺：

(如满足技术需求，此内容填写，完全响应技术要求，如不满足，需逐条列出偏离情况)

法定授权委托人：

(公 章)

日 期：

第二部分 技术规范书

2024年甘肃送电工程有限公司变电工程事业部庆阳±800千伏换流站工程电气安装 A 包项目部消防器材二次匹配采购
技术规范书

2024年9月

一、项目内容

2024年甘肃送电工程有限公司变电工程事业部庆阳±800千伏换流站工程电气安装A包项目部消防器材二次匹配采购。

二、技术要求

1. 执行标准：1. 执行标准：符合 GB 4351-2005《手提式灭火器》、《公共场所消防安全设施标准》。

2. 特别要求和说明：

①提供第三方2024年以后的有效检验报告。

②要有品牌，禁止使用三无产品。

③供货提供合格证和出厂检验报告。

④按照采购方要求及时提供换粉、换新维护服务

三、规格型号

1. 采购清单

序号	物资名称	规格型号	单位
1	灭火器	ABC 干粉灭火器 8kg	套
2	灭火器箱	8×2	套

四、采购特殊要求

乙方要及时的向甲方提供准确、完整齐全的质量证明资料。

随车提供给甲方的资料：

- (1) 消防认证文件
- (2) 消防器材质量证明文件
- (3) 供货商资质文件

(4) 所有消防器材必须有消防认证二维码，二维码流向信息必须为相应工程

(5) 以上文件必须盖中标单位红章。质量证明文件、产品合格证应清晰，且相互对应。若不是原件，请注明原件存放处

本次购置材料交货方式均为车板交货，由供货方运输至指定位置。

材料送达现场后，验收由工程项目部接货人员组织。确定数量符合合同数量后由项目部人员在监理人员见证下对所供材料进行抽检，抽检不合格的应答方进行退货处理。

五、履约地址

甘肃省庆阳市西峰区什社乡庆阳±800 千伏换流站工程

六、履约期限

2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 20 日。