



锅炉脱硝剂采购参数

1、尿素:总氮的质量分数含量 $\geq 46\%$,缩二脲的质量分数 $\leq 0.9\%$,水分 ≤ 0.5 ,亚甲基二脲(HCHO)的质量分数 ≤ 0.6 ,粒度(d1.18mm-3.35mm) $\geq 93\%$,需用量208吨。