

一、 招标货物需求一览表

包目	序号	品目号	货物名称及要求	主要技术规格	数量	备注
1	1	1#楼	乘客电梯 无障碍电梯 担架电梯 有机房电梯	井道尺寸：宽2200mm*深 2200 mm 层站：-1F-18F 额定载重量：1000 kg 额定速度：1.75 m/s 底坑深度：1600 mm 顶层净高：4800mm 提升高度：56.65 m 机房层高：2950mm 开门方式：中分门 梯门洞口尺寸mm（宽*深）：1100X2200	1部	须满足第3列要求
	2	1#楼	乘客电梯 消防电梯 有机房电梯	井道尺寸：宽2200mm*深 2200 mm 层站：-1F-18F 额定载重量：1000 kg 额定速度：1.75 m/s 底坑深度：1600 mm 顶层净高：4800mm 提升高度：56.65 m 机房层高：2950mm 开门方式：中分门 梯门洞口尺寸mm（宽*深）：1100X2200	1部	须满足第3列要求
	3	2#楼	乘客电梯 无障碍电梯 担架电梯 有机房电梯	井道尺寸：宽2200mm*深 2200 mm 层站：-1F-18F 额定载重量：1000 kg 额定速度：1.75 m/s 底坑深度：1600 mm 顶层净高：4800mm 提升高度：56.65 m 机房层高：2950mm 开门方式：中分门 梯门洞口尺寸mm（宽*深）：1100X2200	1部	须满足第3列要求
	4	2#楼	乘客电梯 消防电梯 有机房电梯	井道尺寸：宽2200mm*深 2200 mm 层站：-1F-18F 额定载重量：1000 kg 额定速度：1.75 m/s 底坑深度：1600 mm 顶层净高：4800mm 提升高度：56.65 m 机房层高：2950mm 开门方式：中分门 梯门洞口尺寸mm（宽*深）：1100X2200	1部	须满足第3列要求
	5	3#商业	乘客电梯 无障碍电梯 担架电梯 无机房电梯	井道尺寸：宽2200mm*深 2200 mm 层站：1F-4F 额定载重量：1000 kg 额定速度：1.75 m/s 底坑深度：1600 mm 顶层净高：4800mm 提升高度：19.6 m 机房层高：---mm 开门方式：中分门 梯门洞口尺寸mm（宽*深）：1100X2200	1部	须满足第3列要求

有机房电梯装饰装修一览表

轿厢内操纵盘、按钮	层显： 液晶显示（需具备不低于10寸彩色液晶，含多媒体、语音提示功能显示屏）； 面板： 提供可供选择的的面板不少于3款； 按钮： 提供可供选择的按钮不少于3款；
轿厢前、侧壁	发纹不锈钢；
轿厢后壁两侧	发纹不锈钢；
轿厢后壁中央	镜面不锈钢；
地面	提供可供选择的地板装饰样式不少于3款；
轿厢顶	提供可供选择的轿顶装饰样式不少于3款；
轿门	发纹不锈钢；
门套	首层发纹不锈钢，其余喷涂钢板，小门套，包含仿大理石材电梯装饰门套；
扶手	两侧壁发纹不锈钢扶手；
厅门	首层发纹不锈钢，其余喷涂钢板；
门厅显示、应答、按钮	厅外召唤箱： 液晶显示并提供可供选择的的面板不少于3款； 按钮： 提供可供选择的按钮不少于3款；
无障碍，消防	按照需求表提供相关功能；

无机房电梯装饰装修一览表

轿厢内操纵盘、按钮	层显：液晶显示（需具备不低于10寸彩色液晶，含多媒体、语音提示功能显示屏）； 面板：提供可供选择的的面板不少于3款； 按钮：提供可供选择的按钮不少于3款；
轿厢前、侧壁	镜面蚀刻不锈钢；（现场磋商可变更）
轿厢后壁两侧	镜面蚀刻不锈钢、发纹不锈钢，暗藏扶手带光源。（现场磋商可变更）
轿厢后壁中央	镜面不锈钢；（现场磋商可变更）
地面	大理石地板等提供可供选择的地板装饰样式不少于3款；
轿厢顶	烤漆钢板、亚克力透光板等提供可供选择的轿顶装饰样式不少于3款；（现场磋商可变更）
轿门	镜面蚀刻不锈钢，提供可供选择的按钮不少于3款；
门套	所有层全部为打砂不锈钢，包含外装饰门套，大门套。
扶手	两侧壁发纹不锈钢扶手提供可供选择的镜面装饰样式不少于3款；
厅门	镜面打砂不锈钢提供可供选择的镜面装饰样式不少于3款；
门厅显示、应答、按钮	厅外召唤箱：液晶显示并提供可供选择的的面板不少于3款； 按钮：提供可供选择的按钮不少于3款；
无障碍，消防	按照需求表提供相关功能；