

甘肃省平凉公路事业发展中心监控机房设施维修服务项目参数表

序号	产品类别	参数	单位	数量
1	防火墙	1、防火墙吞吐量5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万 2、IPS吞吐量≥2.1Gbps,IPSec VPN吞吐量≥3.7Gbps,SSL VPN吞吐量≥500Mbps 3、IPSec VPN隧道数≥4000，SSL VPN并发在线用户数≥1000，免费送100个 4、防火墙转发时延≤18μs,实配虚拟防火墙数量≥100	台	1
2	维护服务费	按季度开展机房全市范围内网络点位巡检，，确保全年网络可用率达到99.99%以上；对于设备状态及维保信息安排专人建立台账，维保信息即将到期或设备状态异常时，我方及时告知并提供相应的解决方案。同时，对客户单位计算机系统包括操作系统、数据库等进行漏洞扫描、修复及补丁升级，同时对涉及的网络设备进行配置优化、策略管理和访问控制等，提高系统安全稳定性。	年	1
3	空调	电源规格：380v 3N-50HZ 制冷量KW：7.6 制冷功率KW：2.235 风量m³/H：1650 能效比EER：3.4	台	1
4	UPS电源	10KVA，含16块电池，后备时间2小时	台	1
5	走线架		米	10
6	走线槽		米	15
7	ODF光纤盒		套	1
8	PDU		个	8
9	防静电地板		平方米	17
10	三相配电柜		台	1
11	窗户密封		项	1

12	其它辅助材料 (电源线、电缆、绝缘胶布、排插、水晶头、插头、标签、膨胀管、轧带、铁丝、空开等)		项	1
----	---	--	---	---