

燃气锅炉维保服务采购项目招标参数

一、维护检修设备：

3 台 7.0MW 供暖锅炉、2 台 2 吨蒸汽锅炉、2 台 4 吨热水锅炉

二、服务维保明细

序号	维保明细	设备初期运行情况	服务次数
一	燃烧器	正常	
1.1	燃烧器检修保养；	正常	1 次/年
1.1.1	燃烧器风机维护；	正常	1 次/年
1.1.2	燃烧器燃烧头（含点火电极、检测电极、火焰盘）积炭清理及重新调整；	正常	1 次/年
1.1.3	燃烧器电机、风机叶轮、进风口挡板清理；	正常	1 次/年
1.1.4	程控盒及燃烧器线路进行检修维护；	正常	1 次/年
1.1.5	燃烧器电磁阀及点火电磁阀检查；	正常	1 次/年
1.1.6	燃烧器阀组捡漏装置灵敏度检测及气密性试验；	正常	1 次/年
1.1.7	燃烧器低压、高压及风压开关灵敏度检测；	正常	1 次/年
1.1.8	燃烧器减压阀的检测及减压阀前后压力测试；	正常	1 次/年

1.1.9	燃烧器过滤器清洗，必要时更换过滤棉；	正常	1 次/3 月
1.1.10	重新调整燃烧器至最佳燃烧状态；	正常	1 次/年
1.1.11	客户档案的建立（燃烧器各项参数留底备案）；	正常	1 次/年
1.1.12	维保期内随叫随到的及时服务；	正常	及时服务
1.2	定期回访	正常	1 次/月
二	电控柜	正常	1 次/年
三	与燃烧器控制柜相关仪表和传感器的维护及检测	正常	1 次/年
四	烟道清灰，清理烟管	正常	1 次
五	炉膛内部检查修补	正常	1 次/年
六	检查烟管及手孔	正常	1 次/年
七	水泵房保养维护	正常	1 次/年
备注： 1. 锅炉发生故障时随叫随到（需在 6 小时内到达现场）； 2. 接受我方日常监督考核，维保内容未按时完成或完成效果不佳，扣款 500 元，未按规定时间到达现场处理故障扣款 500 元/次；			

本次维保期限为两年，维保预算费用为 11.6 万元。